

21.06.2021 NPK: Testkriterier og scenarier for dører i nybygget

mandag 21. juni 2021 11:55

Møtedato: 21.06.2021 12:00

Plassering: Microsoft Teams-møte

Koble til Outlook-element: [klikk her](#)

Invitasjonsmelding

Hei dere!

Håper dere har anledning til å stille på et planleggingsmøte for å avtale hvilke scenarier og tester som en dør i våre bygg blir utsatt for. Historikken til denne runda er at døren som ble montert i 6.1 sprakk etter ca 1 mnd drift på skjermingen. Vi setter opp to ulike dører i nybygget nå, som vi ønsker å teste ut med våre folk.

Kjell Yngvar

Microsoft Teams møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

[Klikk her for å bli med på møtet](#)

[Finn ut mer](#) | [Møtealternativer](#)

Deltakere

- [Kjell Yngvar Nilsen](#) (Møtearrangør)
- [Rune Peersen](#), enhetsleder sikkerhetsenhet 4.2
- [Geir Ove Høgda](#)
- [Ove Kristiansen](#), enhetsleder på akuttbygg 6.1
- [Karin Verdal Buen](#), enhetsleder på akuttbygg 6.2
- Thomas Martiniussen
- [Torkelsen, Vegard Tungodden](#)
- Morten Christoffersen

Notater

Første test fredag i uke 26. Vegard sjekker med Marius om det er realistisk å gjennomføre.

Neste test i august. Dato kommer senere.

Hvem leder testingen fra SSHF sin side? Kjell Yngvar har ansvaret for testens gjennomføring.

Kjell Yngvar setter også opp en deltakerliste i forkant av testen.

Vegard kalles inn for å referere fra testen.

Tabellen som følger oppsummerer testene vi ble enige om i møtet.

Disse må tas i oppsatt rekkefølge for å ikke knekke døren for tidlig.

Repetisjonene og kortgivingen er satt i møtet etter "best guess" og må vurderes imot resultatene som testen gir.

Litt kladdemessig notater fra møtet:

Worst case påkjenninger på døren, men som også er typisk for drift på månedlig basis:

- Løpefart og sparker
- Smeller igjen
- Kaster opp døra
- Kaster stoler og bord
- Slagvåpen
- Når døra er låst. Påkjenning derfra.

Et viktig innspill:

- Låse av og vente på politiet. Hvor lenge holder den?

Uttrøtting:

- Gjentakende slamring. Smelle døra hardt igjen. Grader av slamring.
- Holde igjen døra. Tvinge opp døra.

Kanskje spare den hardeste testen til døra uten vindu?

Skade av personer som utfører testen skjer på eget ansvar. Ber om at det sees på måter å gjennomføre testene på som en sikker måte.

Type test	Rekkefølge	Type kort
Gjentakende slamring, mellomhardt. 50 repetisjoner	1	Rødt kort om den sprekker

Kaster opp døra, mellomhardt. 50 repetisjoner	2	Rødt kort om den sprekker
Holde igjen døra. Tvinge opp.	3	Rødt kort om den sprekker
Barrikadere døra innenfra med møbel. Tvinge opp.	4	Rødt kort om den sprekker
Gjentakende slamring, hardt.	5	Rødt kort om sprekker mellom 0-10 repetisjoner Gult kort om den sprekker mellom 10-40 Grønt kort om den sprekker mellom 40-60
Kaster opp døra, mellomhardt	6	Rødt kort om sprekker mellom 0-10 repetisjoner Gult kort om den sprekker mellom 10-40 repetisjoner Grønt kort om den sprekker mellom 40-60 repetisjoner
Slagvåpen. Kaste stol på dør. Endelige produktvalget er ikke tatt.	7	Rødt kort om det blir hull i dør mellom 0-5 repetisjoner Gult kort om den sprekker mellom 5-10 repetisjoner Grønt kort om den sprekker mellom 10-15 repetisjoner
Gjentakende spark og skulder med lukket dør fra innsiden. - Sparking nede på hjørne på håndtaksid - Sparking/skulder midt på dør - Løpespark	8	Rødt kort om sprekker mellom 0-5 repetisjoner Gult kort om den sprekker mellom 5-10 repetisjoner Grønt kort om den sprekker mellom 10-15 repetisjoner
Låse av og vente på politiet.	9	Ikke beskrevet